

Warszawa, dnia 24 lutego 2010 r.

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY  
*Departament Rynku Budowlanego i Techniki*

BR5/R-7001-1101/2010

Pan Paweł Krzysztof Łukaszewski  
Powiatowy Inspektor  
Nadzoru Budowlanego  
Plac Kolegiacki 17  
61-841 Poznań

Odpowiadając na pismo z dnia 09. 02. 2010 r., znak: PINB/OOA/7300/651/2010, dotyczące zapewnienia dostępu osobom niepełnosprawnym do obiektów budowlanych Departament Rynku Budowlanego i Techniki Ministerstwa Infrastruktury uprzejmie wyjaśnia.

Zgodnie z § 55 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) w budynku użyteczności publicznej **należy zainstalować urządzenia techniczne** zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp na kondygnacje z pomieszczeniami użytkowymi, z których mogą korzystać.

Urządzenie techniczne o nazwie "schodołaz" (podane przez autora pisma tzw. "treppenkuil"), będące urządzeniem nieinstalowanym na stałe oraz wymagającym obsługi przez osobę towarzyszącą w czasie przemieszczania się osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim, nie spełnia warunków użytkowych urządzenia zainstalowanego zapewniającego osobom niepełnosprawnym dostęp na kondygnacje w budynkach użyteczności publicznej. Zatem "schodołaz" nie może być stosowany zamiast urządzenia trwale zainstalowanego.

Wymieniony w piśmie domofon bądź dzwonek służący do przywoływania pomocy nie są urządzeniami umożliwiającymi dotarcie osobie niepełnosprawnej do miejsca załatwienia sprawy.

Stanowczo należy podkreślić, że celem przepisu § 55 ust. 2 w/w rozporządzenia jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym **samodzielnego dostępu** do pomieszczeń na wszystkie kondygnacje budynku użyteczności publicznej.

Zatem odpowiadając na pytania w piśmie uprzejmie informujemy, że dostęp dla osób niepełnosprawnych powinien (musi) być realizowany

- przy użyciu urządzeń technicznych trwale połączonych z obiektem budowlanym,
- mają to być urządzenia niezależnie od okoliczności umożliwiające osobie niepełnosprawnej samodzielny dostęp do obiektu i miejsca w pomieszczeniu.

Do wiadomości:

1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  
Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw  
Osób Niepełnosprawnych
2. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
3. a/a

DYREKTOR  
Departamentu Rynku Budowlanego  
i Techniki  
*Zbigniew Radomski*